



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI LABORATÓRIUMI ÉS MÓDSZERTANI FŐOSZTÁLY

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100, Fax: + 36 1 476 6401, e-mail: kozeglab@nnk.gov.hu

Tájékoztató

ivó- és használati melegvíz- ellátás területén alkalmazni kívánt
csövek, tartályok, víztárolók, bevonatok, burkoló fóliák/lemezek közegészségügyi szempontú
vizsgálatairól, szakvéleményezéséről

Az ivóvízbiztonsági engedélyezés folyamat két lépcsős:

- I) A Nemzeti Népegészségügyi Központ, **Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya** a termékről **előzetesen közegészségügyi szempontú szakvéleményt** készít. Értékeli, hogy a benyújtott dokumentáció, illetve laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok (migrációs teszt) az adott termék alkalmazása nem okoz-e az ivóvízben a fogyasztó egészségére kockázatos minőségi változásokat.
- II) Az ivóvízbiztonsági engedélyt pozitív elbírálású szakvéleménnyel rendelkező termékek esetén külön kérelemre indult hatósági eljárásban a Nemzeti Népegészségügyi Központ, **Közegészségügyi Főosztálya** végzi.

Magyarország területén kizárólag olyan emberi felhasználásra szánt vízzel érintkezésbe kerülő anyagok kerülhetnek alkalmazásra közegészségügyi szempontból, amelyek az *ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) előírásainak megfelelnek. Emellett az építési termékek minősülő anyagok esetén Nemzeti Műszaki Értékelés is szükséges lehet. Ennek részleteivel kapcsolatban javasoljuk az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. illetékes munkatársaival felvenni a kapcsolatot: www.emi.hu

Az ivó- és használati melegvízzel érintkező anyagok engedélyezésére az Európai Unióban egy egységes eljárás kidolgozása kezdődött meg. A folyamat lezárultát követően az Európai Unióban azonos higiénés követelményeknek megfelelő, azonos vizsgálati és értékelési módszerek alapján ellenőrzött termékek hozhatók csak forgalomba. A közös rendszer kidolgozása három lépcsős, és a követelmények fokozatosan kerülnek bevezetésre:

- Kizárólag olyan ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek hozhatók forgalomba, amelynek vízzel érintkező végleges anyagai előállításához felhasznált kiindulási anyagok, anyagösszetételek és összetevőik szerepelnek az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) által összeállított, az ivóvízzel érintkező anyagok vagy termékek gyártása során felhasználásra engedélyezett valamennyi anyagcsoport - nevezetesen a szerves, cement típusú, fém, zománc, valamint kerámia vagy más szervesetlen anyagok - kiindulási anyagai, anyagösszetételei vagy összetevői tekintetében létrehozott európai pozitív listákon (a továbbiakban: európai pozitív listák).

- Kizárólag olyan, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termék hozható forgalomba, amelyben a felhasznált vízzel érintkező végleges anyagok megfelelnek az ivóvízzel érintkező termékekre vonatkozó, az Európai Bizottság által elfogadott, vizsgálatra és elfogadásra szolgáló eljárások és módszertanok alapján végzett egységes értékelésnek.
- A termékek minősítése és az értékelési szempontjai meg kell feleljenek a termékminősítésre vonatkozó kidolgozott, és hazai szabványként is bevezetett szabványok előírásainak.

Az európai pozitív listák megjelenése, a vizsgálatra és elfogadásra szolgáló eljárások és módszertanok, valamint a vonatkozó termékszabványok fokozatos kidolgozása esetén az NNK a szakvéleményezési tájékoztatóiban aktualizálja a vonatkozó eljárást és követelményeket.

Ameddig az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező termékek vizsgálatára és értékelésére vonatkozóan nincs érvényes magyar szabványként bevezetett európai termékszabvány, addig az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet szerint, ivóvízbiztonsági engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

I. Szakvéleményezés menete

Az adott termék szakvéleményezéséhez elsőként egy hivatalos megrendelő levelet és egy dokumentum-csomagot kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK), Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztályhoz benyújtaniuk.

1. Általános tudnivalók a szakvéleményezésről

Az ivó- és használati melegvíz-ellátás területén alkalmazni kívánt csövek, tartályok, víztárolók, bevonatok, burkoló fóliák/lemezek (továbbiakban: termékek) közegészségügyi szempontú szakvéleményezése a Kormányrendelet 10-12.§, illetve az 5. számú melléklete alapján történik. Magyarország területén kizárólag olyan emberi felhasználásra szánt termékek kerülhetnek alkalmazásra közegészségügyi szempontból, amelyek a Kormányrendelet előírásainak megfelelnek, rendelkeznek ivóvízbiztonsági engedéllyel.

2. A szakvélemény megrendelő levél elvárásai

A megrendelő levél fejléces, aláírt, hivatalos formában, valamint szerkeszthető formában is kerüljön beküldésre.

Címzés: Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály; 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Szerepeljen benne:

- a termék/termékcsalád neve (mely néven forgalmazni szeretnék); termékcsalád esetén a termékcsaládba tartozó típusok tételes felsorolása
- tervezett alkalmazási területe, maximális alkalmazási hőmérséklet
- a Kérelmező neve, címe, számlázási adatai
- kapcsolattartó és elérhetőségei
- a Gyártó megnevezése és címe
- a Hazai forgalmazó(k) megnevezése és címe
- a kérelemhez benyújtott dokumentumok felsorolása

A megrendelő levél benyújtásával a Kérelmező vállalja a szakvéleményezési díj megfizetési kötelezettséget az NNK felé.

A megrendelő levélhez használható sablon szerkeszthető formában elérhető az NNK honlapján.

3. A szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumok

A dokumentum-csomagnak az alábbi információkat, valamint **az azokat igazoló dokumentumokat** kell tartalmaznia:

- 1) A vízzel érintkező réteg előállításához felhasznált alapanyagok és segédanyagok adatainak felsorolása táblázatos, szerkeszthető formában (Word vagy Excel fájl) az alábbiak szerint:

Vízzel érintkező réteg alapanyagai és segédanyagai	Arány (%)	Pontos összetétel	Típus	Gyártó	Külföldi vagy hazai minősítés	Megjegyzés

A fenti táblázat gyártó által hitelesített (aláírt és lepecsételt) változata fogadható el.

A vízzel érintkező anyagok dokumentációját kizárólag ebben a formában tudjuk elfogadni.

A vízzel érintkező anyagok listájának megadása a szakvéleményezési eljárás során a közegészségügyi szempontú értékeléshez mindenképpen szükséges.

- 2) A vízzel érintkező réteg felsorolt alapanyagainak és segédanyagainak biztonsági adatlapjait (angolul safety data sheet) és technikai adatlapjai eredeti és magyar nyelven
- 3) Termékek megjelenése, leírása, termékismertető
- 4) A termék magyar nyelvű használati útmutatója (amit forgalmazáskor átadnak a felhasználónak)
Tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: az alkalmazási terület, a maximális használati hőmérséklet, felhasználás módját, körülményeit, késztermék tisztítási, fertőtlenítési utasításait, alkalmazható tisztítószer illetve, fertőtlenítő megnevezéseket, ajánlásokat.
A termékek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben és a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben leírtaknak.
- 5) Hazai és/vagy külföldi **higiéniai** megfelelésre vonatkozó engedélyek, vizsgálati eredmények (migrációs tesztek eredményei) (pl.: TZW, HY, DVGW, WRAS, KIWA, CARSO, NSF 61...) – ha rendelkezésre állnak. A külföldi vagy hazai vízhygiénés minősítések (engedély, laboratóriumi vizsgálatok) esetén nem elegendő annak meglétére vagy számára hivatkozni, hanem a minősítés, laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek benyújtása is szükséges az értékeléshez. Hivatkozási link nem elfogadható.
- 6) Gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás igazolása (pl. ISO 9001 tanúsítvány)
- 7) A termékcsaládba tartozó konkrét típusok tételes felsorolása szerkeszthető formában.

A megrendelő levél és a szakvéleményezéshez szükséges dokumentáció postai úton és elektronikus úton nyújtható be. Elektronikus benyújtás a vizosztaly@nnk.gov.hu címen történhet. Az elektronikus küldemények fogadása a csatolmányok mérete szempontjából korlátozott, illetve bizonyos tömörítő programokkal (pl. zip fájlok) tömörített fájlok fogadása nem megengedett, ezért elektronikus adatszolgáltatás esetén mindenképp javasolt visszajelzést kérni a dokumentáció beérkezéséről.

A kérelemhez benyújtott dokumentumok magyar vagy angol nyelvűek lehetnek. Egyéb idegen nyelv esetén angol vagy magyar nyelvű fordítás (nem szükséges hiteles fordítás) és az eredeti anyag másolata is mellékelendő. A termékismertető, használati útmutató, egyéb vásárlónak átadásra kerülő dokumentumok **magyar nyelven** is szükségesek.

A szakvéleményeket termékenként adjuk ki, egy terméknek számít egy adott gyártó adott alapanyagokból összeállított terméke (tehát két különböző gyártó által előállított termék abban az esetben sem lehet azonos, ha azonos alapanyagokból kerül előállításra). Amennyiben több típusú termék közegészségügyi szempontú minősítését kéri, mindegyik típushoz külön kell benyújtani az összetételi dokumentum-csomagot. Lehetőség van termékcsaládként történő szakvéleményezésre is. Ebben az esetben igazolni szükséges, hogy a termékcsalád tagjainak gyártója, minősége, valamint vízzel érintkező anyagait teljes mértékben megegyeznek egymással (anyag, pontos összetétel, minőség, gyártó). A termékcsaládba tartozó termékek listáját (mérettartomány, elnevezés vagy típusok) minden esetben meg kell adni a szakvéleményezéshez. Termékcsaládok esetén általában a termékcsalád egy tagjának laboratóriumi vizsgálata elegendő az értékeléshez.

A dokumentumok átnézése után, amennyiben indokolt, további dokumentumok bekérésére kerülhet sor hiánypótlás keretében. Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem megfelelő és a hiánypótlás, illetve a dokumentumok helyesbítése az írásos, e-mailben küldött hiánypótlási felhívás dátumától számítva 30 napon belül nem érkezik be, az ügyet lezárjuk.

Alapesetben a termék azonosításához szükséges főbb adatok bekerülnek a szakvéleménybe. Bizonyos adatok esetén kérhető, hogy a szakvéleményben ne kerüljenek feltüntetésre, ezt előzetesen, a Megrendelő levélben szükséges jelezni, jelezve, hogy mely adatokat nem szeretnék megjeleníteni. A szakvéleményben a termék egyértelmű azonosíthatósága érdekében az alábbi adatok mindenképpen feltüntetésre kerülnek:

- A termék/termékcsalád neve, a típusok felsorolása; és
- A Kérelmező, a termék gyártója, forgalmazója; és
- A termék vízzel érintkező felületének alapanyaga(i) és annak típusa; és
- A termék vízzel érintkező felületének segédanyagai, színezőanyagai, egyéb adalékanyagai.

Teljeskörű dokumentáció benyújtását és átnézését követően tudjuk eldönteni, hogy szükséges-e az adott termék laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése a szakmai vélemény megadásához. A laboratóriumi vizsgálatokat kizárólag hiánytalan dokumentáció benyújtását követően kezdjük el.

4. Speciális tudnivalók

A csövek és idomok külön eljárásban kerülnek értékelésre abban az esetben is, ha azonos alapanyagból készülnek. Lehetőség van egy külön szakvéleményben csőrendszerként szakvéleményeztetni a két terméktípust. Ebben az esetben a csöveknek és idomoknak rendelkeznie kell előzetes szakvéleménnyel.

A termék tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben és a 316/2013. (VIII. 28.) Kormányrendeletben leírtaknak.

5. Laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok új termék esetén

A vizsgálatokat budapesti csapvízzel és nagy tisztaságú ionmentes vízzel (ún. MiliQ víz) végezzük.

A vizsgálatokhoz szükséges mintadarabok:

Csővek:

- Egyik oldalon saját anyagával vagy semleges (pl. PTFE, üveg) anyaggal lezárt vagy „U” alakban meghajlított csődarabok szükségesek.

Cső méretei: magasság: minimum 10, maximum 80 cm. A szükséges csőmennyiség az átmérőtől függ:

- 4 cm-nél kisebb átmérő esetén min. 8-10 db (vizsgálati hőmérsékletenként!)
- 4-10 cm közötti átmérőnél min. 4-6 db (vizsgálati hőmérsékletenként!)
- 10 cm-nél nagyobb átmérő esetén min. 2 db cső szükséges (vizsgálati hőmérsékletenként!) Maximális csőátmérő: 40 cm lehet, mely próbacsőnek a magassága ne haladja meg 30 cm-t.

Lehetőleg a legkisebb belső átmérőjű csőből szükségesek a mintadarabok.

Bevonatrendszerek, tartály, ill. medence lemezek, ragasztó-, és tömítőanyagok, cement anyagok:

A vizsgálathoz hőmérsékletenként 8 db próbatestre van szükség. A próbatest mérete maximum: 10*10*10 cm lehet. (ideális próbatest: 8,5*8,5 cm nagyságú lemezek)

Bevonat esetén a próbatest önmagában kikent bevonat vagy hordozóra felvitt bevonat minta lehet. Hordozóval szembeni elvárások: inert, azaz üveg vagy fém anyag legyen. A hordozó teljes felületét borítsa a minősítendő termék.

Migrációs vizsgálatok menete:

- Öblítés
1 órán keresztül, áramló budapesti csapvízzel.
- Előkezelés /tisztítás
1x24 órás áztatás az áztatási hőmérséklet(ek)en desztillált vízzel és csapvízzel a megadott vizsgálati hőmérsékleten
- Öblítés
1 órán keresztül, áramló budapesti csapvízzel.
- Kioldódás vizsgálat desztillált vízzel és budapesti csapvízzel
Áztatási hőmérséklet: az alkalmazási terület figyelembe vételével
Időtartam 6 x 24 óra, naponta történő vízcserre
Mintavétel a migrációs vizekből: 1., 2. és 6. napon (9. és 12. napon folytatható)

A vizsgálati paraméterek a termék összetétele és alkalmazási célja alapján kerülnek meghatározásra.

Amennyiben szükséges laboratóriumi vizsgálat: A termék vizsgálatra behozott mintadarabjai a vizsgálatok lezárulta után, előzetes egyeztetést követően elvihetők. Amennyiben erre a Kérelmező nem tart igényt, vagy az elszállítást nem oldja meg vizsgálatok lezárultától számított 3 hónapon belül, a vizsgálatra behozott mintadarabok minden külön értesítés nélkül kidobásra kerülnek.

6. A közegészségügyi értékelés általános szempontjai

A 2. és 3. pontban felsorolt adatok, dokumentumok hiánytalan benyújtása alapfeltétele a támogató szakvélemény kiadásának.

A migrációs tesztek eredményeit a német KTW (Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien im Kontakt mit Trinkwasser) előírásaira támaszkodva értékeljük.

Ehhez a mg/L-ben mért értékeket a KTW ajánlásoknak megfelelően az áztatásnál alkalmazott felület - víztérfogat arány ismeretében mg/m² x nap dimenzióra számítjuk át. Ha az

eredmények mindkét víztípus esetén megfelelnek a német Kunststoffe und Trinkwasser (KTW) ajánlások szerinti, adott terméktípusra vonatkozó migrációs határértéknek, akkor a vízzel érintkező anyagok alkalmazásának közegészségügyi szempontból nem látjuk akadályát. Ha az eredmények a KTW ajánlásban szereplő határértékek valamelyikét meghaladják, akkor nem tartjuk megfelelőnek a vizsgálati anyagot.

A minősítés során használt határértékeket az alábbi táblázat mutatja a német Kunststoffe und Trinkwasser (KTW) ajánlások alapján. Egyéb fémek esetén az ólomra vonatkozó migrációs határértékből származtatjuk a migrációs határértékeket a vonatkozó ivóvízre alkalmazott határértékeket, parametrikus értékeket figyelembe véve. Elutasító ok lehet, ha egyéb szakmai szempontok alapján bizonyos paraméterértékek estében közegészségügyi szempontból kockázatosnak ítélt növekményt tapasztalunk, vagy ha a migráció mértéke növekvő tendenciát mutat.

	TOC (mg/m ² *nap)	Formaldehid (mg/m ² *nap)	Fenolindex (mg/m ² *nap)	I. rendű aromás aminok (mg/m ² *nap)	Ólom
80 mm-nél kisebb átmérőjű csövek (háztartási vezeték)	2,5	1,0	0,25	0,005	MINDEN ESETBEN 0,15 mg/m ² *nap
80-300 mm közötti átmérőjű csövek (tápvezetékek)	5,0	2,0	0,5	0,010	
300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek (fővezetékek)	10	4,0	1,0	0,020	
Szerelvények 80 mm-nél kisebb átmérőjű csövekhez (háztartási vezeték)	12,5	5,0	1,25	0,025	
Szerelvények 80-300 mm közötti átmérőjű csövekhez (tápvezetékek)	25	10	2,5	0,050	
Szerelvények 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövekhez (fővezetékek)	50	20	5,0	0,1	
Tömítések, ragasztók 80 mm-nél kisebb átmérőjű csövekhez (háztartási vezeték)	125	50	12,5	0,25	
Tömítések, ragasztók 80-300 mm közötti átmérőjű csövekhez (tápvezetékek)	250	100	25	0,5	
Tömítések, ragasztók 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövekhez (fővezetékek)	500	200	50	1,0	
Háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek	12,5	5,0	1,25	0,025	
Nem háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; Medencék és medence bevonatok	50	20	5,0	0,1	

7. Szakvéleményezési eljárás várható díja

120.000 Ft + ÁFA alapidj + a laboratóriumi mintavételek és vizsgálatok díja az NNK Környezetegészségügyi Vizsgáló Laboratórium aktuális listaára alapján.

A szakvélemény a számla befizetése, és annak igazolása után adható ki.

8. Szakvéleményezési eljárás várható hossza, a szakvélemény kiadása

A hiánytalan dokumentáció beérkezése után, illetve amennyiben a termék vizsgálata is szükséges a vizsgálatok lezárulása után 30 munkanap, illetve indokolt esetben maximum 60 munkanap (ez esetben az ügyfelet írásban értesítjük).

A szakvéleményt elektronikusan szkennelve, valamint az eredeti példányt postai úton küldjük meg a vizsgálati jegyzőkönyvekkel együtt.

9. Speciális tudnivalók megújításhoz, módosításához szükséges szakvéleményezési eljárás esetén

A megújítási szakvéleményhez benyújtandó dokumentumok:

- 1) Megrendelő levél, amelyben fel kell tüntetni a korábbi nyilvántartásba vétel(ek) és szakvélemény(ek) iktatószámát.
 - 2) Gyártói igazolás a termék(ek) változatlanságáról, azaz nem változott a termék gyártója, a gyártási eljárás, valamint minden vízzel érintkező felület összetétele, gyártója, minősége és a 3. rész 1) pontban meghatározott alap- és segédanyaglista aktuális dátummal, aláírással igazoltan,
 - a. Amennyiben változás történt a termékben, meg kell adni a változásokat (mely anyag mire lett kicserélve). Az új anyagra vonatkozóan be kell nyújtani biztonsági vagy technikai adatlapot is, valamint annak külföldi vagy hazai minősítését. Ez alapján dönthető el, hogy a módosítás alapján szükséges-e a terméket új termékként kezelni, a módosítás indokol-e további laboratóriumi vizsgálatokat.
 - b. Amennyiben változott a gyártó vagy annak megnevezése, címe, igazolni szükséges a két gyártó kapcsolatát, valamint azt, hogy a módosítás a gyártási eljárást és annak minőségét nem érint. Ez alapján dönthető el, hogy a módosítás alapján szükséges-e a terméket új termékként kezelni, a módosítás indokol-e további laboratóriumi vizsgálatokat.
- Amennyiben változás történik a termékekben, akkor az engedélyezési eljárás (lásd II. Ivóvízbiztonsági engedélyezés rész) új bejelentésnek számít.*
- 3) Aktuális gyártásra vonatkozó minőségbiztosítás igazolása
 - 4) Az előző szakvéleményezés óta készült külföldi vagy hazai minősítések, vizsgálati jegyzőkönyvek
 - 5) Magyar nyelvű használati útmutató, címketerv
 - 6) Aktuális, 1 évnél nem régebbi biztonsági vagy technikai adatlap
 - 7) Amennyiben változik a termék megnevezése, szükséges a termékek azonosságáról egy gyártói igazolása
 - 8) Amennyiben a termékcsaládba tartozó típusok köre bővül, szükséges egy gyártói igazolás arról, hogy az új termékek vízzel érintkező és vízkezelő anyagai megegyeznek a korábban szakvéleményezett típusokéval, és meg kell adni az új típusok leírását, különbségeit

A benyújtott dokumentumok, valamint a korábbi szakvéleményezési eljárások során benyújtott dokumentáció átnézését követően további dokumentumok kérhetők be.

Laboratóriumi vizsgálatok

Amennyiben szükségesnek tartjuk, de legkésőbb az utolsó hazai laboratóriumi vizsgálat több, mint 10 éve történt, elvégezzük a termék ismételt laboratóriumi vizsgálatait az 5. részben leírtaknak megfelelően.

10. A szakvéleményezéssel kapcsolatban további tájékoztatás kérhető:

NNK Vízhigiénés szakmai terület

Tel.: 1/476-1173, központi e-mail cím: vizosztaly@nkk.gov.hu

II. Ivóvízbiztonsági engedélyezés

A termék engedélyét az előzetes szakvélemény kiállításától számított egy éven belül kell kérelmezni a Nemzeti Népegészségügyi Központtól. Fontos, hogy az engedélyezési eljárást csak a szakvéleményezési eljárás lezárultát követően indítsák meg!

A kérelmet az anyag/termék forgalmazója vagy gyártója - természetes személy, jogi személy esetén annak képviselője nyújthatja be. A kérelmet írásban, cégszerű aláírással kell benyújtani cégkapun keresztül.

Természetes személy a kérelmet és mellékleteit, valamint a hiánypótlás során benyújtandó dokumentumokat <https://epapir.gov.hu/> felületen keresztül nyújthatja be.

A kérelem tartalmi követelményei

- A termék forgalmazási neve
- A hazai forgalmazó cégek neve, adószáma, telephelyei
- A gyártó cég neve, telephelye, gyártási helyek
- A termék felhasználási területe (részletezve)

A kérelemhez csatolandó dokumentumok bejelentéskor

- Magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket.
- NNK által előzetesen elkészített közegészségügyi értékelés száma
- Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok megújításkor

- Gyártói nyilatkozat a termék változatlan gyártási körülményeiről,
- Nyilatkozat a termék változatlanságáról (különös tekintettel az összetételére, a gyártás során felhasznált alap- és segédanyagok minőségére, a felépítésére, típusára, gyártójára),
- Igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum,
- Magyar nyelvű használati útmutató, vagy kezelési-üzemeltetési utasítás vagy gépkönyv, amely tartalmazza a közegészségügyi szempontú alkalmazási feltételeket
- NNK által előzetesen elkészített közegészségügyi értékelés száma

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az engedélyezésért a kérelmező igazgatás szolgáltatási díjat köteles fizetni az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV.8. pontja alapján 96 000 Ft/termék összegben.

Az engedély folytonossága céljából az engedélyben megadott dátum előtt minimum 90 nappal kérvényezni kell a termék megújítását (az ivóvízbiztonsági engedély rendszeres felülvizsgálatának ideje általában 5 év, amennyiben a határozat ettől eltérő határidőt nem tartalmaz).

Az engedélyezés részleteivel kapcsolatban az NNK honlapján a <https://www.nnk.gov.hu/index.php/kozegezssegugyi-foosztaly/telepules-egeszsegugyi-klimavaltozas-es-kornyezeti-egeszseghatas-elemzo-osztaly/jogszabalyok-utmutatok> linken

olvasható tájékoztatás, valamint kérdésre a Közegészségügyi Főosztály ad további felvilágosítást. Elérhetőség: kozegeszseg@nkh.gov.hu; 06-476-1220

2023. április 05.